



**Јавно комунално предузеће
“ДРУГИ ОКТОБАР”
Вршац**

Република Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26,
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9

www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs

Број: 01-01-3/2017-16
07.04.2017. године
ВРШАЦ

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке – Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање
дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-3/2017

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода, ред. Бр. ЈН: 01-01-3/2017

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке: **Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода, ред. Бр. ЈН: 01-01-3/2017**, се дана 04.04.2017. обратило Наручиоцу, путем електронске поште са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев, заведен код Наручиоца под бројем: 01-01-3/2017-12.

Питање заинтересованог лица:

Везано за јавне набавке бр. 01-01-3/2017 и 01-01-4/2017 тј. за набавку материјала за гасну мрежу и материјала за водоводну и канализациону мрежу, молим Вас за објашњење како је могуће да наручилац поставља различите услове везане за електрофузиони фитинг :

- *На страни 9/59 документације 01-01-3/2017 наводи се: „Грејачи (бакарне жице) интегрисане у електрофузиони фитинг морају бити заштићене слојем полиетилена, ради спречавања могућих оштећења приликом инсталација ПЕ цеви“*
- *На страни 10/59 документације 01-01-4/2017 наводи се: „Електро завојнице на свом електрофузионом фитингу морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи, због брже и сигурније монтаже“*

Како је могуће да исти наручилац има два различита става о начину израде електрофузионог фитинга, тј. да се код једне јавне набавке захтевају искључиво видљиве електрозавојнице а код друге се каже да морају имати слој полиетилена на себи због брже и сигурније монтаже?

Мишљења смо да се код водоводног материјала покушава фаворизовати одређени произвођач електрофузионог фитинга који производи фитинг са видљивим електрозавојницама и да се тиме ограничава конкуренција (сами кажете да се електрофузиони фитинг са слојем полиетилена преко грејача брже и сигурније монтира, тако да не видимо разлог за овакав услов код водоводног материјала).

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и избаците дискриминаторски услов везан за видљиве електрозавојнице.

Одговор Наручиоца:

У вези са достављеним захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 01-01-3/2017 и захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01-01-4/2017, а у вези са условима дефинисаним за електрофузиони фитинг Комисија за јавну набавку: Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода, ЈН БРОЈ 01-01-3/2017, се може изјасити само у вези дела захтева који се односи на јавну набавку: Машински материјал за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода .

С тим у вези, Наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама за ПЕ фитинге, наведене на 9/59 страни конкурсне документације, у оквиру Партије 2 - ПЕ цеви и пратећи материјал, а то је да " Грејачи (бакарне жице) интегрисане у електрофузиони фитинг морају бити заштићене слојем полиетилена, ради спречавања могућих оштећења приликом инсталација ПЕ цеви", будући да исти одговорају стварним и објективним потребама Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ